

Российская Федерация  
 Амурская область  
 Управление образования  
 Администрации города Тынды Амурской области  
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
 учреждение средняя общеобразовательная школа №6  
 города Тынды Амурской области  
 МОБУ СОШ №6 г. Тынды  
 ул. Кирова, д.3, г.Тында  
 Амурской области, 676282  
 Тел. 55261, 55259  
 ОКПО 44079698 ОГРН 1022800775403  
 ИНН/КПП 2808014784/280801001  
 tnd\_school\_6@obramur.ru  
 от 14.08.2021 № 402

Начальнику Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по  
 Амурской области в г. Тынде,  
 тындинском и Сковородинском  
 районах  
 Ведерниковой Е.А.

на № 152 от 30.04.2021г.  
 (номер предписания) (дата предписания)

## О Т Ч Е Т

### об исполнении предписания

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области в период с 23.03.2021 г. по 16.04.2021 г.

**Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 города Тынды Амурской области** проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием доку ментов, подтверждающих устранение нарушения)
1	<p>В МОБУ СОШ № 6 не проводились инструментальные измерения объемов вытяжки, что является нарушением требования п.2.7.4. СП 2.4.3648-20</p> <p>По результатам лабораторных измерений эффективности работы вентиляции, согласно экспертному заключению № 0424 от 01.04.2021г. ФФБУЗ «ЦГиЭП» по Амурской области в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах», кратность воздухообмена в вытяжке в кабинете № 15 составила 0,9 объем/час, что ниже нормативного значения - не менее 2 объем/час.</p>	<p>В июле 2019г. в здании школы проводились работы по прочистке системы вентиляции.</p> <p>При проведении данных работ установлено, что в каналах проходят силовые кабели, что затрудняет отток воздуха.</p> <p>Устранить данный дефект невозможно.</p> <p>В ноябре 2019 г. работники филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах» провели измерения объемов вытяжки воздуха (Протокол лабораторных измерений эффективности работы вентиляции №20843 (554В) от 13.12.19г.)</p>
2	<p>Расписание учебных занятий.          п. 3.4.16. СП 2.4. 3648-20</p>	<p>Установленные нарушения при экспертизе расписания считаем не правомерными, т.к. в расписании представлены кроме учебных</p>

		<p>занятий внеурочная деятельность и элективные курсы, которые посещают учащиеся по желанию и после 30 минутного перерыва после уроков:</p> <p>- для обучающихся 10а класса в четверг 7 уроков и элективный курс (экомика/химия);</p> <p>-согласно учебному плану в МОБУ СОШ № 6 в 2020-2021 уч.г. в неделю в 1 классах – 21 ч., в 3-4 классах – 23 ч. Для обучающихся 1ав, 2ав, 3ав, 4ав, 5ав классов проводится кружок «Краеведение/ОБД» в игровой форме.</p> <p>Администрации МОБУ СОШ № 6 рекомендовано в 2021-2022 уч.г. расписание внеурочной деятельности и элективных курсов публиковать отдельно от расписания уроков.</p>
3	<p>В кабинете № 15 для обучающихся 2Б класса и в кабинете № 25 для обучающихся 5Б класса столы и стулья не имеют цветовую маркировку, на измеренных рабочих местах 2 Б класса в кабинете № 15 размеры учебной мебели не соответствуют росту обучающихся, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. На измеренных рабочих местах обучающихся 5Б класса в кабинете 25 размеры учебной мебели не соответствуют росту обучающихся, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.</p>	<p>В кабинетах 15 и 25 на ученические парты и стулья нанесена цветовая маркировка, высота ученической мебели соответствует росту учащихся.</p>

И.о. директора МОБУ СОШ № 6



О.Л. Самусенко